



HKN.903.26.1.17.42.2026

Chylice, dnia 14.01.2026 r.

**Przedsiębiorstwo Komunalne
w Prażmowie Sp. z o.o.
Uwieliny ul. Główna 12
05– 540 Zalesie Górne**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – grudzień 2025 rok**

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

§ 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: HKL 01478/2025 z dnia 07.03.2025 r.; HKL 01479/2025 z dnia 10.03.2025 r.;
- Nr: HKL 03682/2025 z dnia 04.06.2025 r. oraz HKL 03683/2025 z dnia 06.06.2025 r.;
- Nr: HKL 05812/2025 z dnia 12.09.2025 r., HKL 05813/2025 z dnia 08.09.2025 r.
oraz BP/3933/P/2025 z dnia 10.09.2025 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: Ł/0/01/2025/4543/FM/1 z dnia 18.02.2025 r.;
- Nr: Ł/0/03/2025/3320/FM/1 z dnia 25.04.2025 r.;
- Nr: Ł/0/04/2025/3996/M/1 z dnia 14.05.2025 r.;
- Nr: Ł/0/07/2025/204/M/1 z dnia 11.07.2025 r.;
- Nr: Ł/0/05/2025/1765/FM/1 z dnia 17.07.2025 r.;
- Nr: Ł/0/05/2025/1768/FM/1 oraz Ł/0/05/2025/1768/FM/2 z dnia 17.10.2025 r.;
- Nr: Ł/0/05/2025/1771/FM/1 z dnia 19.11.2025 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoś
zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.
ul. Główna 12, 05-540 Uwieliń**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.04.2025 r. na sieci wodociągowej, zgodnie ze sprawozdaniem nr Ł/0/03/2025/3320/FM/1 z dnia 25.04.2025 r. stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości >300 jtk/ml. W związku z powyższym przekroczeniem w dniu 28.04.2025 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wyjaśniającego w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody do badań w dniu 09.05.2025 r. na sieci wodociągowej. Na podstawie sprawozdania nr Ł/0/04/2025/3996/M/1, które wykazało wyeliminowanie powyższego przekroczenia, wydano w dniu 16.05.2025 r. decyzję umarzającą i ocenę jakości wody.

W próbce wody pobranej w ramach inspekcji sanitarnej w dniu 03.06.2025 r. na sieci wodociągowej, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 03683/2025 z dnia 06.06.2025 r. stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości 240 jtk/ml. W związku z powyższym przekroczeniem w dniu 10.06.2025 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wyjaśniającego w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody do badań w dniu 07.07.2025 r. na sieci wodociągowej. Na podstawie sprawozdania nr Ł/0/07/2025/204/M/1, które wykazało wyeliminowanie powyższego przekroczenia, wydano w dniu 14.07.2025 r. decyzję umarzającą i ocenę jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami wody informuje, że w badanym zakresie odpowiadają one wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie wydał celem poinformowania o tym odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 757).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piasecznie*

*dr n. o zdr. Beata Mazińska
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Prażmów 05-505 Prażmów ul. Czołchańskiego 1
2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o., 05-540 Uwieliń ul. Główna 12
3. aa.